

Zpráva o dosažené úrovni dodržování standardu plynulosti přenosu a distribuce elektřiny za rok 2006

(Zpráva o kvalitě)

Na základě ustanovení § 23 odst. 4 písm. b vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb, předkládá Energetický regulační úřad zprávu o dosažené úrovni dodržování standardu plynulosti přenosu a distribuce elektřiny provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav, k nimž je připojeno více než 90.000 konečných zákazníků.

Provozovatel přenosové soustavy - ČEPS

rok	napěťová hladina	počet výpadků	celková doba výpadků	průměrná doba trvání přerušení	průměrný počet přerušení vztážený na jeden transformátor
	[kV]				
2006	220	2	0:17	8,50	0,1
	400	11	2:19	12,63	0,2619

Provozovatelé distribučních soustav

rok	hodnocené kritérium	hladina napětí do 1 kV			hladina napětí 1 kV až 100 kV			hladina napětí 110 kV		
		ČEZ	EON	PRE	ČEZ	EON	PRE	ČEZ	EON	PRE
2006	SAIDI	44,36	72,10	50,93	213,69	256,00	31,59	7,69	2,80	3,14
	SAIFI	0,31	0,28	0,67	2,45	1,55	0,54	0,27	0,26	0,10

SAIDI – průměrná doba trvání přerušení dodávky (System Average Interruption Duration Index), průměrná doba trvání přerušení dodávky je uvedena v minutách a vztahena na jednoho konečného zákazníka za příslušný rok

SAIFI – průměrná četnost přerušení dodávky (System Average Interruption Frequency Index), četnost přerušení dodávky je vztahena na jednoho konečného zákazníka za příslušný rok