

# Zpráva o dosažené úrovni dodržování standardu plynulosti přenosu a distribuce elektřiny za rok 2007

## (Zpráva o kvalitě)

Na základě ustanovení § 23 odst. 4 písm. b vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb, předkládá Energetický regulační úřad zprávu o dosažené úrovni dodržování standardu plynulosti přenosu a distribuce elektřiny provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav, k nimž je připojeno více než 90.000 konečných zákazníků.

### Provozovatel přenosové soustavy – ČEPS

Rok	Napětová hladina	Počet výpadků	Celková doba výpadku	Průměrná doba trvání přerušení	Průměrný počet přerušení vztahený na jeden transformátor	Průměrný počet přerušení vztahený na jeden transformátor z napětové hladiny
	[kV]	[-]	[hod:min]	[min]	[-]	[-]
2007	220	2	1:16	38	0,0299	0,1000
	400	5	0:55	11	0,0746	0,1163

### Provozovatelé distribučních soustav

Rok	Hodnocené kritérium	Hladina napětí nn			Hladina napětí vn			Hladina napětí vvn		
		ČEZ	EON	PRE	ČEZ	EON	PRE	ČEZ	EON	PRE
2007	SAIFI	0,326	0,409	0,120	2,434	1,733	0,370	0,287	0,209	0,020
	SAIDI	48,268	98,000	19,650	220,705	259,000	14,420	5,925	2,500	0,510

SAIFI.....průměrná četnost přerušení dodávky, je vztažena na jednoho konečného zákazníka za rok - [přerušení/rok/zákazník]

SAIDI.....průměrná doba trvání přerušení dodávky, je uvedena v minutách a vztažena na jednoho konečného zákazníka za rok - [minut/rok/zákazník]

Výpočet ukazatelů plynulosti distribuce elektřiny byl proveden v souladu s metodikou uvedenou v Pravidlech provozování distribučních soustav pro rok 2007.