

Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2010

(Zpráva o kvalitě)

Na základě ustanovení § 23 odst. 6 vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, v platném znění, předkládá Energetický regulační úřad zprávu o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2010.

Výpočet ukazatelů nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny byl proveden v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky. V případě ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny jsou uvedeny hodnoty systémových ukazatelů. Uvedené ukazatele zahrnují veškeré kategorie přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny podle přílohy č. 4 vyhlášky.

Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti přenosu elektřiny:

Ukazatel nepřetržitosti přenosu elektřiny	ČEPS
Počet přerušení přenosu elektřiny v roce (-)	1
Celková doba trvání přerušení přenosu elektřiny v roce (min)	5
Průměrná doba trvání jednoho přerušení přenosu elektřiny v roce (min)	5
Nedodaná elektrická energie v roce (MWh)	7

Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny:

Ukazatel	ČEZ Distribuce	E.ON Distribuce	PREdistribuce
SAIFI	2,86	2,09	0,56
SAIDI	321,56	359,08	42,47
CAIDI	112,30	171,58	76,41

SAIFI - průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v soustavě v hodnoceném období (přerušení/rok)

SAIDI - průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v soustavě v hodnoceném období (minut/rok)

CAIDI - průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v soustavě v hodnoceném období (minut)