

Připomínka SVSE k Zásadám cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující

Návrh připomínky: Připomínka k odstavci 8.1.3. Cena za systémové služby a odstavci 17.2.2. Postup stanovení ceny za systémové služby

Navrhujeme změnu alokace systémových služeb. Jako alokační veličinu místo „plánovaného množství elektřiny odebrané zákazníky, výrobci elektřiny a provozovateli přenosové nebo distribučních soustav ... „, použít součet sjednaných rezervovaných příkonů v předávacích místech pro napěťové hladiny velmi vysokého napětí a vysokého napětí v Kč/MW/měsíc a jmenovitých proudových hodnot hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě pro napěťovou hladinu nízkého napětí v Kč/A/měsíc .

Odůvodnění připomínky:

Změna alokace přesněji vystihuje charakter systémových služeb, které jsou fixní nákladovou položkou a jako taková by měla být rozúčtována na příkonovou alokační hodnotu. Variabilní část systémových služeb je kryta výnosy ze zpoplatnění odchylek.

Změna alokace odstraní nerovnost v placení systémových služeb, kdy část spotřebitelů elektřiny platí SyS i za spotřebu vlastní výroby (provozovatelé LDS) a ostatní odběratelé tuto povinnost nemají.

Změna alokace na MW a A zpřesní výpočet sazeb, neboť součet RP a jističů je přesnější hodnota než odhad plánované roční spotřeby elektřiny.

Změna alokace SyS na RP a hodnotu jističe zvýší motivaci na optimalizaci těchto kapacit a tím zvýší efektivitu využívání elektrické sítě.

Změna alokace SyS byla plánována v novém tarifním systému a jsou proto k dispozici propočty dopadů na jednotlivé spotřebitele,

Návrh promítnutí připomínky do návrhu CR POZE 2020

Ve smyslu výše uvedeného návrhu změnit formulaci v odstavci 8.1.3. a v odstavci 17.2.2 nahradit a definovat veličinu v čitateli vzorce.