

# Zpráva o dosažené úrovni dodržování standardu plynulosti přenosu a distribuce elektřiny za rok 2008

## (Zpráva o kvalitě)

Na základě ustanovení § 23 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb, předkládá Energetický regulační úřad zprávu o dosažené úrovni dodržování standardu plynulosti přenosu a distribuce elektřiny provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav, k nimž je připojeno více než 90.000 konečných zákazníků.

### Provozovatel přenosové soustavy – ČEPS

Napět'ová hladina	Počet výpadků	Celková doba výpadku	Průměrná doba trvání přerušení	Průměrný počet přerušení vztahený na jeden transformátor	Průměrný počet přerušení vztahený na jeden transformátor z napět'ové hladiny
(kV)	( - )	(hod:min)	(min)	( - )	( - )
220	1	0:09	9	0,0156	0,0500
400	5	0:27	5,4	0,0781	0,1136

### Provozovatelé distribučních soustav

Ukazatel	ČEZ Distribuce	E.ON Distribuce	PREdistribuce
SAIFI	2,80	1,97	0,85
SAIDI	259,28	333,10	47,84
CAIDI	92,47	169,00	56,49

SAIFI - četnost přerušení distribuce elektřiny, je vztažena na jednoho konečného zákazníka za rok (*přerušení/rok/zákazník*)

SAIDI - souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny, je uvedena v minutách a vztažena na jednoho konečného zákazníka za rok (*minut/rok/zákazník*)

CAIDI - průměrná doba trvání jednoho přerušení v minutách za kalendářní rok (*minut/přerušení*)

Výpočet ukazatelů plynulosti distribuce elektřiny byl proveden v souladu s metodikou uvedenou v Pravidlech provozování distribučních soustav pro rok 2008.