

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

vydané k problematice přiznávání distribučních sazeb D 01d, C 01d, C 35d,
C 45d a C 46d

Právní předpis:

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2016 ze dne 25. listopadu 2016, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí (dále jen cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2016).

Ustanovení právního předpisu:

distribuční sazby C 01d, C 35d, C 45d a C 46d definované v části III. cenového rozhodnutí ERÚ č. 8/2016 a distribuční sazba D 01d definovaná v části IV. cenového rozhodnutí ERÚ č. 8/2016

1. Účel výkladového stanoviska

Energetický regulační úřad jako správní orgán s působností výkonu regulace v energetických odvětvích a výkonu dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává podle ustanovení § 17e odst. 1 písm. d) energetického zákona výkladové stanovisko k problematice přiznávání distribučních sazeb D 01d, C 01d, C 35d, C 45d a C 46d za účelem sjednocení přístupu jednotlivých držitelů licence k přiznávání uvedených distribučních sazeb.

2. Stanovisko k problematice přiznávání distribučních sazeb C 35d, C 45d a C 46d

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2016 zavádí od 1. dubna 2017 distribuční sazbu C 46d a zároveň nově omezuje přiznání distribučních sazeb C 35d, C 45d, u jejichž podmínek uplatnění je uvedeno následující:

„Tato sazba může být přiznána pouze do 31. března 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2017, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.“

Energetický regulační úřad má za to, že sazba C 35d nebo C 45d může být uplatněna nadále pouze v případě, kdy byla přiznána, čímž se rozumí stav, kdy ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny, která byla zákazníkem pro dané odběrné nebo předávací místo uzavřena do 31. března 2017 jako poslední (s datem nejbližším 31. březnu 2017), je sjednána distribuční sazba C 35d, nebo C 45d.

Z uvedeného vyplývá, že po 31. březnu 2017 může žádost o uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy s distribuční sazbou C 35d nebo C 45d podat příslušnému provozovateli distribuční soustavy pouze takový obchodník s elektřinou, který se zákazníkem uzavřel smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny s distribuční sazbou C 35d nebo C 45d do 31. března 2017. Ze závazku obchodníka s elektřinou zajistit pro zákazníka na vlastní jméno a na vlastní účet související službu v elektroenergetice je patrné, že případné prokázání toho, že taková smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny byla uzavřena do 31. března 2017, náleží tomuto obchodníkovi s elektřinou.

S ohledem na výše uvedené:

2.1. Pokud ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny, která byla zákazníkem pro dané odběrné nebo předávací místo uzavřena do 31. března 2017 jako poslední (s datem nejbližším 31. březnu 2017), je sjednána distribuční sazba C 35d, nebo C 45d, a následně zákazník uzavře pro toto odběrné nebo předávací místo po 31. březnu 2017 novou smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny, platí, že může být i nová smlouva o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřena s distribuční sazbou C 35d, nebo C 45d.

2.2. Pokud ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny, která byla zákazníkem pro dané odběrné nebo předávací místo uzavřena do 31. března 2017 jako poslední (s datem nejbližším 31. březnu 2017), je sjednána distribuční sazba C 35d, nebo C 45d, a následně v tomto odběrném nebo předávacím místě po 31. březnu 2017 dojde ke změně zákazníka s uzavřením nové smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny platí, že i nová smlouva o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny může být uzavřena s distribuční sazbou C 35d, nebo C 45d.

2.3. Pokud ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny, která byla zákazníkem pro dané odběrné nebo předávací místo uzavřena do 31. března 2017 jako poslední (s datem nejbližším 31. březnu 2017), je sjednána distribuční sazba C 35d, nebo C 45d, a následně v tomto odběrném nebo předávacím místě po 31. březnu 2017 dojde k uzavření nové smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny s jinou distribuční sazbou platí, že již nelze znovu uzavřít smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny s distribuční sazbou C 35d, nebo C 45d. Při změně kategorie odběratele z kategorie D na kategorii C může být přiznána pouze taková distribuční sazba, u které splní zákazník podmínky uplatnění sazby dané cenovým rozhodnutím ERÚ. Distribuční sazby pro odběratele kategorie C jsou jiné distribuční sazby než distribuční sazby pro odběratele kategorie D.

2.4. Pokud ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny, která byla zákazníkem pro dané odběrné nebo předávací místo uzavřena do 31. března 2017 jako poslední (s datem nejbližším 31. březnu 2017), je sjednána jedna z množiny distribučních sazeb C 35d a C 45d, platí, že již nemůže zákazník po 31. březnu 2017 uzavřít smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny s jinou distribuční sazbou z množiny sazeb C 35d a C 45d.

2.5. Pokud ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny, která byla zákazníkem pro dané odběrné nebo předávací místo uzavřena do 31. března 2017 jako poslední (s datem nejbližším 31. březnu 2017), není sjednána

distribuční sazba C 35d, nebo C 45d, platí, že zákazník již nemůže uzavřít smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny s distribuční sazbou C 35d, nebo C 45d.

3. Stanovisko k problematice přiznávání distribučních sazeb D 01d a C 01d

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2016 nově omezuje přiznání distribučních sazeb D 01d a C 01d u jejichž podmínek uplatnění je uvedeno následující:

„Tato sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa, do kterých není připojena výrobní elektřiny. Z tohoto důvodu nelze do odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou od 1. dubna 2017 připojit výrobu elektřiny.

Dále tato distribuční sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem do hodnoty 3x63 A včetně. Z tohoto důvodu nelze u odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou od 1. dubna 2017 zvýšit jmenovitou proudovou hodnotu hlavního jističe před elektroměrem nad hodnotu 3x63 A.“

Energetický regulační úřad má za to, že sazba C 01d nebo D 01d pro odběrná nebo předávací místa, do kterých je připojena výrobní elektřiny nebo se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem větší než 3x63 A, může být uplatněna nadále pouze v případě, kdy byla přiznána, čímž se rozumí stav, kdy ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny, která byla zákazníkem pro dané odběrné nebo předávací místo uzavřena do 31. března 2017 jako poslední (s datem nejbližším 31. březnu 2017), je sjednána distribuční sazba C 01d, nebo D 01d. Připojení nové výroby po 31. březnu 2017 do odběrných nebo předávacích míst s distribuční sazbou D 01d nebo C 01d se považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny.

Z uvedeného vyplývá, že po 31. březnu 2017 může žádost o uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy s distribuční sazbou C 01d nebo D 01d pro odběrná nebo předávací místa, do kterých je připojena výrobní elektřiny nebo se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem větší než 3x63 A, podat příslušnému provozovateli distribuční soustavy pouze takový obchodník s elektřinou, který se zákazníkem uzavřel smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny s distribuční sazbou C 01d nebo D 01d do 31. března 2017. Ze závazku obchodníka s elektřinou zajistit pro zákazníka na vlastní jméno a na vlastní účet související službu v elektroenergetice je patrné, že případné prokázání toho, že taková smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny byla uzavřena do 31. března 2017, náleží tomuto obchodníkovi s elektřinou.

Připojením výroby elektřiny se pro potřeby tohoto výkladového stanoviska rozumí uzavření smlouvy o připojení pro dané odběrné nebo předávací místo, která obsahuje informace o připojené výrobní elektřině.

S ohledem na výše uvedené:

3.1. Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny nemůže být uzavřena s distribuční sazbou C 01d, nebo D 01d, v případě, že po 31. březnu 2017 byla do daného odběrného nebo předávacího místa zákazníka připojena nová výrobní elektřina a to i v případě, kdy do daného odběrného nebo předávacího místa byla do předem určeného data připojena jiná výrobní elektřina. Toto ustanovení se použije obdobně i v případě, že došlo k odpojení výroby elektřiny z daného odběrného nebo

předávacího místa a zákazník po 31. březnu 2017 znovu požádal o připojení výrobní elektřiny do daného odběrného nebo předávacího místa.

3.2. Pokud je ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřené zákazníkem do 31. března 2017 jako poslední (s datem nejbližším 31. březnu 2017) sjednána distribuční sazba C 01d nebo D 01d pro dané odběrné nebo předávací místo a následně v tomto odběrném nebo předávacím místě po 31. březnu 2017 dojde ke snížení jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem na hodnotu vyšší než 3x63 A, platí, že může být i nová smlouva o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřena s distribuční sazbou C 01d, nebo D 01d.

3.3. Pokud je ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřené zákazníkem do 31. března 2017 jako poslední (s datem nejbližším 31. březnu 2017) sjednána distribuční sazba C 01d nebo D 01d pro dané odběrné nebo předávací místo se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem větší než 3x63 A a následně v tomto odběrném nebo předávacím místě po 31. březnu 2017 dojde ke zvýšení jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, platí, že již nemůže být nová smlouva o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřena s distribuční sazbou C 01d, nebo D 01d.

3.4. Pokud je ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřené zákazníkem do 31. března 2017 jako poslední (s datem nejbližším 31. březnu 2017) sjednána distribuční sazba C 01d, nebo D 01d pro dané odběrné nebo předávací místo, do kterého byla do předmětného data připojena výrobní elektřiny nebo se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem větší než 3x63 A, může zákazník pro toto odběrné nebo předávací místo po 31. březnu 2017 uzavřít novou smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny s distribuční sazbou C 01d, nebo D 01d kromě případů specifikovaných v bodech 3.1, 3.3 a zvýšení jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem nad hodnotu 3x63 A.

3.5. Pokud je ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřené zákazníkem do 31. března 2017 jako poslední (s datem nejbližším 31. březnu 2017) sjednána distribuční sazba C 01d, nebo D 01d pro dané odběrné nebo předávací místo, do kterého byla do předmětného data připojena výrobní elektřiny nebo se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem větší než 3x63 A a následně v tomto odběrném nebo předávacím místě po 31. březnu 2017 dojde ke změně zákazníka s uzavřením nové smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny platí, že i nová smlouva o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny může být uzavřena s distribuční sazbou C 01d, nebo D 01d kromě případů specifikovaných v bodu 3.1, 3.3 a zvýšení jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem nad hodnotu 3x63 A.

3.6. Pokud je ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřené zákazníkem do 31. března 2017 jako poslední (s datem nejbližším 31. březnu 2017) sjednána distribuční sazba C 01d, nebo D 01d pro dané odběrné nebo předávací místo, do kterého byla do předmětného data připojena výrobní elektřiny nebo se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem větší než 3x63 A a následně v tomto odběrném nebo předávacím místě po 31. březnu 2017 dojde k uzavření nové smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky

elektřiny s jinou distribuční sazbou platí, že již nelze znovu uzavřít smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny s distribuční sazbou C 01d, nebo D 01d, pokud je do daného odběrného nebo předávacího místa připojena výrobná elektřiny nebo pokud je jmenovitá proudová hodnota hlavního jističe před elektroměrem větší než 3x63 A.

3.7. Pokud je ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřené zákazníkem do 31. března 2017 jako poslední (s datem nejbližším 31. březnu 2017) sjednána jedna z množiny distribučních sazeb C 01d a D 01d pro dané odběrné nebo předávací místo, do kterého byla do předmětného data připojena výrobná elektřiny nebo se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem větší než 3x63 A, platí, že již nemůže zákazník po 31. březnu 2017 uzavřít smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny s jinou distribuční sazbou z množiny sazeb C 01d a D 01d. Při změně kategorie odběratele z kategorie D na kategorii C, nebo naopak, může být přiznána pouze taková distribuční sazba, u které splní zákazník podmínky uplatnění sazby dané cenovým rozhodnutím ERÚ. Distribuční sazby pro odběratele kategorie C jsou jiné distribuční sazby než distribuční sazby pro odběratele kategorie D.

4. Závěr

Energetický regulační úřad doporučuje dotčeným subjektům postupovat v souladu s tímto výkladovým stanoviskem.

V případě pochybností ohledně postupu v souladu s tímto výkladovým stanoviskem se uplatní postup příznivější pro zákazníka.

Autor:

Ing. Jan Svatek
vedoucí oddělení regulace cen
odbor elektroenergetiky

Zodpovídá:

Ing. Vladimír Outrata
místopředseda regulace