

Vypořádání připomínek k Plánu zkoušek					
Č.p.	Autor	Podkapitola	Připomínka	Vypořádání	Vyjádření ERÚ
1	ČEZ, a. s.	II.A (v původním dokumentu kap. 1.1.2)	<p>Požadujeme vztáhnout prokázání schopností stabilního provozu na vlastní spotřebu po dobu 2 hodin pouze na nové nebo podstatně zrekonstruované zdroje.</p> <p>Návrh na promítnutí připomínky do textu:</p> <p>Zkouška pro poskytovatele PpS "Ostrovni provoz" se řídí dle metodiky stanovené pro PpS "Vypnutí do provozu na vlastní spotřebu" v Kodexu PS část II, kap. 4.3. Nad rámec odkazované metodiky je třeba prokázat schopnost stabilního provozu na VS po dobu alespoň 2 hodin v souladu s implementací čl. 15(5)(c)(iii) nařízení Komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě. Tato povinnost platí jenom pro nové nebo podstatně zrekonstruované zdroje v souladu s čl. 4 nařízení Komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě.</p> <p>Odůvodnění:</p> <p>Požadavky jdou nad rámec požadavků RfG a příslušné části Kodexu PS, dle které se udržení chodu na vlastní spotřebu předpokládá u nově připojovaných nebo podstatně zrekonstruovaných zdrojů. Rozšířit požadavek na stávající zdroje, které nebyly konstruovány tak, aby tento požadavek plnily, je neadekvátní.</p>	<p>Částečně akceptováno</p> <p>Z textu vypuštěna část "v souladu s implementací čl. 15(5)(c)(iii) nařízení Komise (EU) 2016/631..."</p> <p>Zkouška se týká pouze Poskytovatelů služeb obnovy soustavy, definovaných v čl. 3 nařízení NCER jako "právnícká osoba s právní či smluvní povinností poskytovat službu přispívající k jednomu či více z opatření obsažených v plánu obnovy", tedy pouze smluvních poskytovatelů PpS Ostrovní provoz. Nařízení NCER se však dle Oblasti působnosti uvedené v čl. 2 vztahuje mj. nejen na nové, ale i stávající výrobní moduly typu C a D.</p> <p>Podmínka schopnosti práce v režimu na vlastní spotřebu po dobu minimálně 2 hodin byla součástí Kodexu PS již před vstupem v platnost nařízení RfG.</p>	ERÚ souhlasí s vypořádáním připomínky.
2	ČEZ, a. s.	IV (v původním dokumentu kap. 2)	<p>Požadujeme odstranit povinnost dokládat certifikát o vykonávání zkoušek.</p> <p>Návrh na promítnutí připomínky do textu:</p> <p>Každý subjekt, odpovědný za vykonávání zkoušek, popsaných v kap. 1, předává Provozovateli přenosové soustavy technickou zprávu o výsledcích zkoušek společně se všemi protokoly (Certifikát, Zpráva o měření).</p> <p>Odůvodnění:</p> <p>Cetifikáty jsou vydávány pouze u zpoplatněných služeb, které jsou testovány periodicky. Např. u zkoušky rychlého opětovného přifázování se jedná o pouhou 1 zkoušku při uvádění zdroje v provoz, navíc je toto součástí řízení o připojení zdroje. Požadavek na dodání zpoplatněného certifikátu je proto disproportionální.</p>	<p>Částečně akceptováno</p> <p>Zkoušky, které jsou periodicky prováděny na základě metodiky certifikace v Kodexu PS, lze prokázat certifikátem. Není tak třeba vytvářet duplicitní Zprávu o měření. Výsledky ostatních zkoušek lze prokázat Zprávou o měření.</p>	ERÚ souhlasí s vypořádáním připomínky.