

## Vypořádání připomínek

Kapitola	Subjekt	Připomínka	Vypořádání (Akceptováno / Akceptováno částečně / Neakceptováno)
3.2.1, 3.2.2	ČEZ/Teplárenské sdružení	<p>Připomínka 8 – Připomínka k části 2.2.6, 3.2.1, 3.2.2 a dle výskytu v textu Kodexu</p> <p>Energetický regulační úřad má tedy i nadále za to, že navržená úprava respektuje hlavní účel předmětné připomínky pouze částečně a to tím, že termín „dodržování platné přípravy provozu“ nahrazuje termínem „vynaložením maximálního úsilí k dodržení údajů“, nicméně ponechává toto jako povinnost. Energetický regulační úřad zastává stále názor, že nelze v pravidlech provozování přenosové soustavy takovýmto způsobem zavazovat každého výrobce a poskytovatele služeb výkonové rovnováhy.</p> <p>K tomuto Energetický regulační úřad opakuje, že možné řešení by bylo, aby v čl. 3.2.1 došlo ke zrušení formulace „se zavazuje“ a slovo „vynaložit“ by bylo uvedeno v budoucím čase, tedy „vynaloží“. Dále pak Energetický regulační úřad doporučuje, a to zejména z důvodu logičnosti a větší vypovídací hodnoty, změnit pořadí následujících vět. Větu „<i>V případě, kdy odchylka proti diagramu výroby zadanému v PP přesahuje 100 MW, je povinen neprodleně informovat dispečink ČEPS o předpokládaném neplnění platné přípravy provozu z hlediska plánovaného výkonu.</i>“ tedy přesunout před větu „<i>ČEPS je oprávněna zamítnout změnu PP v případě ohrožení bezpečnosti provozu přenosové soustavy.</i>“</p>	<p><b>Neakceptováno</b></p> <p>ČEPS považuje za důležité zachování rovného přístupu ke všem účastníkům trhu, kteří jsou připojeni do přenosové soustavy. Navržené znění je shodné se zněním článku 3.1.6 Kodexu PS, část II., které již bylo ze strany ERÚ schváleno, a kde je rovněž uveden závazek vynaložit maximální úsilí k dodržení údajů a identické pořadí vět.</p> <p>Současně potenciální prohození vět výrazně mění smysl uvedeného odstavce a dalo by se vykládat tak, že ČEPS je oprávněna zamítnout změnu přípravy provozu pouze v případě, kdy odchylka je vyšší než 100 MW.</p> <p>Ohledně posouzení závaznosti přípravy provozu ČEPS odkazuje na probíhající správní řízení podle § 17 odst. 7 energetického zákona, které ERÚ zahájil dne 22. 1. 2021 na návrh ČEZ, a.s., ve kterém ČEZ, a.s., požaduje po ČEPS úhradu finanční náhrady za údajný netržní redispečink, ke kterému mělo dojít pokynem ČEPS zakazujícím ČEZ, a.s., v elektrárně Dalešice dne 19. 10. 2020 vyrábět nad objem výroby stanovený v denní přípravě provozu.</p> <p>Z uvedených důvodů ČEPS neakceptuje navrženou úpravu.</p>