

Důvodová zpráva k návrhu aktualizace Kodexu PS

Část VII.

Předkládá: ČEPS
Datum předložení: 1. 6. 2021

Důvod aktualizace Kodexu PS Části VII.

- Pravidelná aktualizace Kodexu PS Části VII. „Zařízení PS“ zahrnuje tyto základní oblasti:
 - **Harmonizace terminologie** použité v této části Kodexu PS s nařízeními Evropské komise: Nařízení Komise (EU) 2016/631 z 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě (RfG), Nařízení Komise (EU) 2016/1388 ze dne 17. srpna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro připojení spotřeby (DCC), Nařízení Komise (EU) 2017/1485, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav (SOGL)
 - **Doplnění požadavků na kybernetickou bezpečnost** zařízení PS. Společnost ČEPS je určeným správcem systémů kritické informační infrastruktury státu ve smyslu §3 písmeno c) a písmeno d) zákona o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. „Zákon o kybernetické bezpečnosti“. Z tohoto důvodu musí ŘS stanic PS, systém chránění rozveden a další systémy splňovat aktuální nároky na kybernetickou bezpečnost
 - **Rozšíření zařízení PS** na technologie, které jsou v současnosti nedílnou součástí zařízení PS.
 - **Odstranění příloh** z Části VII Kodexu PS obsahující seznam vedení PS.
- Z pohledu schvalování se jedná o dílčí aktualizaci, proto byly s ERÚ konzultovány zejména změny v textu této části Kodexu PS. Po obdržení připomínek ze strany ERÚ a jejich plnohodnotném zapracování je tato verze připravena k oficiálnímu schválení.

Přehled obecných charakteristik navržených změn

Číslo změny	Kapitola	Stručný popis změny
1	1	Byly sjednoceny zkratky a terminologie v souladu s dalšími částmi Kodexu PS. Zkratky a terminologie využívané v Kodexu PS Část VII jsou začleněny do kapitoly č. 1.
2	1	Aktualizována pravidla pro stav havarijních zásob silového zařízení s odkazem na příslušné technické normy ČEPS
3	2.3	Doplněn řídicí systém TDC
4	2	Definována povinnost zajištění kybernetické bezpečnosti zařízení sekundární techniky a obchodního měření
5	3	Vznikla samostatná kapitola Obchodní měření
6	Příloha č. 1	Příloha přehledu vedení PS byla odstraněna z důvodu nadbytečnosti