

***Původní znění:***

4.19.2.1 Požadavky ČEPS, a.s., na Poskytovatele PpS

Certifikovaná PpS Minutová záloha dostupná v čase t minut (MZt) musí mít následující vlastnosti:

1. Velikost certifikované regulační zálohy (RZMZt) na jednom bloku pro poskytování - PpS (MZ5) musí být minimálně 30 MW, maximální hodnotu určuje ČEPS, - PpS (MZ15, resp. MZ30) musí být minimálně 10 MW, maximálně 70 MW.

***Navrhované znění:***

4.19.2.1 Požadavky ČEPS, a.s., na Poskytovatele PpS

Certifikovaná PpS Minutová záloha dostupná v čase t minut (MZt) musí mít následující vlastnosti:

1. Velikost certifikované regulační zálohy (RZMZt) na jednom bloku pro poskytování - PpS (MZ5) musí být minimálně 30 MW, maximální hodnotu určuje ČEPS, - PpS (MZ15, resp. MZ30) musí být minimálně 10 MW, maximálně 70 MW **(pokud není s provozovatelem PS dohodnuto jinak)**.

***Odůvodnění:***

Navrhovaná změna znění bodu 4.19.2.1 je v souladu se zněním Dohody o přistoupení k všeobecným obchodním podmínkám nákupu a poskytování podpůrných služeb v letech 2013 a 2014.

***Stanovisko ČEPS:***

Navrhovaná úprava vede k rozporu se zněním bodu 1.3.9 části II Kodexu PS, kde jsou definovány parametry podpůrné služby MZt. Možnost překročení maximální velikosti regulační zálohy MZ15 a MZ30, respektive podkročení minimální velikosti regulační zálohy MZ5, je navíc obsažena také v Dohodě o přistoupení k všeobecným obchodním podmínkám nákupu a poskytování podpůrných služeb v letech 2013 a 2014. ČEPS při udělování výjimek jednotlivě zkoumá každý případ a zohledňuje nejen technické možnosti zařízení poskytovatele, ale též potřebu případné výjimky z hlediska celkové situace v ES ČR. Z tohoto pohledu jsou konkrétní podmínky certifikace vždy až následným krokem tohoto postupu a není nezbytné možnost výjimky znovu zmiňovat v případě jednoznačně definované procedury.

***Závěr:***

Připomínka se zamítá