

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

Sp. zn. OSR-12917/2017-ERU

V Praze dne 16. října 2018

Č. j. 12917-27/2017-ERU

P Ř Í K A Z

Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 18 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů“), v příkazním řízení podle § 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vedeném pod sp. zn. OSR-12917/2017-ERU ve věci porušení § 46 odst. 10 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění účinném do 31. prosince 2007 (dále též „energetický zákon“), kterého se měla dopustit právnická osoba **Město Kladruby**, se sídlem 34961 Kladruby, náměstí Republiky 89, IČO: 002 59 888 (dále též „účastník řízení“) tím, že v průběhu roku 2007 vysadilo v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy podzemního kabelového vedení nízkého napětí do 1 kV, jehož majitelem a správcem je společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV–Podmokly, Teplická 874/8, PŠČ 40502, IČO: 247 29 035 (dále též „ČEZ Distribuce, a. s.“) nacházejícím se, na pozemku parc. č. ████████ v obci Kladruby, v katastrálním území Kladruby u Stříbra, trvalé porosty, a to dřeviny javoru mléč, rozhodl

takto:

Podle § 18 odst. 3 písm. b) energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů se účastníkovi řízení, **ukládá opatření k nápravě spočívající v povinnosti odstranit protiprávní stav, a to odstranění vysazeného trvalého porostu dřeviny javoru mléč z ochranného pásma podzemního vedení zařízení elektrizační soustavy, jejímž správcem je společnost ČEZ Distribuce, a. s., nacházejícím se na pozemku parc. č. ████████ v obci Kladruby, v katastrálním území Kladruby u Stříbra, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu.**

O d ů v o d n ě n í

Energetický regulační úřad provedeným šetřením na základě obdrženého podnětu zjistil, že účastník řízení v průběhu roku 2007 v rozporu s § 46 odst. 10 energetického zákona vysázel na pozemku parc. č. ████████ v obci Kladruby, v katastrálním území Kladruby u Stříbra v místě, kudy prochází ochranné pásmo zařízení elektrizační soustavy podzemního kabelového vedení nízkého napětí do 1 kV, jejímž správcem je společnost ČEZ Distribuce, a. s., trvalé porosty, a to dřeviny javoru mléč.

Dle § 46 odst. 10 energetického zákona [§ 46 odst. 10 energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů] platí, že v ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.

Porušením zákazu stanoveného v § 46 odst. 10 energetického zákona vysazením trvalých porostů v ochranném pásmu podzemního vedení se účastník řízení dopustil v přesně nezjištěné době v průběhu roku 2007 naplnění znaků skutkové podstaty přestupku (správního deliktu) podle § 91 odst. 4 energetického zákona [§ 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů].

Dle § 95 odst. 4 energetického zákona, lze řízení o uložení pokuty zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se územní inspektorát o porušení povinnosti dozvěděl, nejpozději však do dvou let ode dne, kdy k porušení povinností došlo. Pokutu nelze uložit, uplynuly-li od porušení tři roky.

Dne 1. července 2017 nabyl účinnosti zákon o odpovědnosti za přestupky. Délka promlčecí doby přestupku podle § 30 písm. b) zákona o odpovědnosti za přestupky činí 3 roky. Vzhledem k tomu, že předmětný přestupek byl spáchán v blíže nezjištěné době během roku 2007, odpovědnost za spáchání přestupku tak zanikla, nejpozději ke dni 31. prosince 2010.

Dle § 29 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky odpovědnost za přestupek zaniká uplynutím promlčecí doby.

Dle § 76 odst. 1 písm. f) zákona o odpovědnosti za přestupky platí, že správní orgán, aniž řízení zahájí, věc usnesením odloží, jestliže odpovědnost za přestupek zanikla.

S ohledem na výše uvedené proto Energetický regulační úřadu v důsledku uplynutí promlčecí doby rozhodl usnesením, č. j. 12917-26/2017-ERU ze dne 1. října 2018 dle § 76 odst. 1 písm. f) zákona o odpovědnosti za přestupky s odkazem na § 29 písm. a) téhož zákona o odložení věci, tj. podezření ze spáchání přestupku (správního deliktu) dle § 91 odst. 4 energetického zákona [§ 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů].

Protiprávní stav spočívající dle § 46 odst. 10 energetického zákona [§ 46 odst. 10 energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů] v porušení zákazu vysazovat v ochranném pásmu podzemního vedení trvalé porosty, však stále trvá, proto správní orgán rozhodl, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto příkazu o uložení opatření k nápravě spočívající v povinnosti účastníka řízení odstranit protiprávní stav, a to vysazené trvalé porosty, dřeviny javoru mlč z ochranného pásma podzemního vedení zařízení elektrizační soustavy, jejímž správcem je společnost ČEZ Distribuce, a.s., nacházejícím se na pozemku parc. č. [redacted] v obci Kladruba, v katastrálním území Kladruba u Stříbra, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu.

P o u č e n í

Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů od jeho doručení, a to jeho podáním Energetickému regulačnímu úřadu. Lhůta pro podání odporu se počítá ode dne následujícího po doručení příkazu, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy byl nedoručený a uložený příkaz připraven k vyvednutí.

Nesplnění povinnosti uložené výrokem tohoto příkazu může být podle § 96d odst. 1 písm. d) energetického zákona vymáháno Energetickým regulačním úřadem

uložením donucovací pokuty, a to dle § 96d odst. 3 písm. b) až do výše 1 000 000 Kč.
Donucovací pokuty lze v souladu s § 96d odst. 3 energetického zákona ukládat i opakovaně.

Mgr. Jan Křepinský, v. r.
oprávněná úřední osoba
oddělení sankčních řízení Praha