

**Připomínky k Návrhu Pravidel provozování distribučních soustav společnosti
Služby Boskovice,s.r.o. předaný na základě § 97a energetického zákona
Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení.**

Návrh Pravidel provozování distribučních soustav společnosti Služby Boskovice,s.r.o. byl zveřejněn na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu od 12. 11. 2012 s možností zaslání připomínek do 26. 11. 2012.

K uvedenému vznesl v souladu s § 97a odst. 7 energetického zákona následující připomínku Ing. Josef Vokál

*Připomínka k návrhu Pravidel provozování distribučních soustav (Řádu) předanému společnosti **Služby Boskovice,s.r.o.** na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení:*

V závěru textu „Pravidla provozování lokální distribuční soustavy“, kapitola:

7. SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ

7.1 TECHNICKÉ PŘEDPISY (PLATNÉ ZNĚNÍ)

je uvedena položka

[15] ČSN IEC 781(33 3021): Návod na výpočet zkratových proudů v paprskových sítích nízkého napětí, (idt HD 581 S1:1991)

Navrhuji text upravit:

[15] zrušeno

Odůvodnění: Tato norma byla však k 1.10.2006 zrušena. Viz připojená korespondence s vyjádřením ÚNMZ.

Připomínka akceptována